

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы д. 139 Общежитие.

Наименование предоставляемой услуги: предоставление среднего профессионального образования, профессиональная подготовка.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2498,4 кв. м.

- часть здания 3 этажей (или помещение на 1-3 этаже) Жилые площади 888 кв. м, административно-бытовые 308,53 кв.м, учебно-досуговые площади 204,83 кв.м, медицинские площади 77,73 кв.м, санитарные площади 79,27 кв.м, прочие 726,77 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 130903 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): ГБПОУ СО «Образовательный центр с. Камышла»

Адрес места нахождения организации: 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы д. 139

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная государственная Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство образования и науки Самарской области , 443099, г Самара ул. Алексея Толстого 38/16.

Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, г. Похвистнево, ул. Васильева 7

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 144 студентов.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, нарушениями умственного развития.

**III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта ¹
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД
2	сменные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ДЧ-В
5	пандусы	ДП-В
6	подъемные платформы	ВНД
7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ДЧ-И (К,О,Г,У)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ВНД
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ВНД
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД

¹ Указывается:

ДП-В -доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступность условная, т.е. доступ обеспечивает персонал объекта или существует возможность получения услуги дистанционно либо на дому;

ВНД – временно недоступно.

14	иные	
----	------	--

**IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет

9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	-

V. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

5.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов ²	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
	Раздел I. Мероприятия по обеспечению доступности зданий	
1	Территория, прилегающая к зданию	Ремонт текущий, капитальный. Установка тактильных средств на пути следования. Установка дублирующих рельефных знаков яркой контрастной маркировки
2	Зона входной группы	Ремонт текущий. Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов колясочников
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается

5	Все зоны и участки	Текущий ремонт
Раздел II. Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса		
1	Система информации на объекте	Установка визуальных, тактильные средств. Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150x150 мм, рельефный, пластик, Информационный знак 150x150 мм, плоский, пластик ; Разметка пола первого этажа контрастными полосами.
1	Зона целевого назначения	Информационное табло «Бегущая строка».
2	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается

5.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – **Общежитие** (доступность всех зон и помещений – универсальная)). Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент: ДЧ-И (К, О, Г, У) – доступно частично избирательно;